



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Белгородской области
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, телефон: 32-12-00. Факс 32-86-01.
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
308000 г. Белгород, ул. Волчанская, 163 тел/факс (4722)30-66-04 ogpn@mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губкинскому городскому округу
309182 г. Губкин, ул. Артёма, 1 тел / факс (47241) 7-66-63 ond-gubkin@31.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 51/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская основная общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области

во исполнение распоряжения начальника отдела- главного государственного инспектора Губкинского городского округа по пожарному надзору подполковника внутренней службы Литвинчук Н.В., № 51 от 08.12.2020 года, с 14.12.2020 по 18.12.2020 года проведена плановая выездная проверка на объекте защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская основная общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области, по адресу: Белгородская область, Губкинский район с. Ивановка, ул. Центральная, д. 5, старшим инспектором отдела – государственным инспектором Губкинского городского округа по пожарному надзору майором внутренней службы Прохоровым И.Г. совместно с директором Раджабовой Нафизат Шуайбовна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В кабинетах и учебных классах установлены тепловые пожарные извещатели (составные части системы достигли предельного состояния (срока службы).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 ч. 3; ст. 54 ч. 1ч. 2; ст. 83 ч. 5,6,10; ст. 91 ч. 1; свод правил 5.131.30-2009 приложение А. п. А3, п. 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10; Правила противопожарного режима в РФ, п. 61; ГОС Р 53325-2012 п. 4.2 п.4.3; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7	12.04.2021	
2.	Не осуществлен контроль	Правила противопожарного	12.04.2021	

	качества выполненных работ по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций кровли в 2020 году.	режима в РФ п. 21; СП 213130-2012 п. 5.2.5; ГОСТ Р 53292-2009, п. 5.3.		
3.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещении спортивного зала не работает	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	12.04.2021	
4.	Система оповещение и управлением эвакуацией людей при пожаре в помещении спортивного зала не работает	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	12.04.2021	
5.	Помещение горячего цеха, кабинета заведующей столовой и примыкающего коридора отсека пищеблока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4 ч. 3; ст. 54 ч. 1ч. 2; ст. 83 ч. 5,6,10; ст. 91 ч. 1; свод правил 513130-2009.	12.04.2021	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор отдела –
государственный инспектор
Губкинского городского округа по пожарному надзору
майор внутренней службы Прохоров И.Г.

« 18 » 12 2020 года

Предписание для исполнения получил



Директор ИАД Родыбаева Н.М.

« 18 » 12 2020 года

Телефоны доверия: ГУ МЧС России по Белгородской области (г. Белгород) 39-99-99; Центральный региональный центр (г. Москва) 449-89-89; МЧС России (г. Москва) 449-99-99